

A tutti gli
Installatori concessionari
nel comprensorio SES

Responsabile Alessandro Morosi
Telefono 091 756 92 44

Locarno, 11 febbraio 2002 sk

**Indicazioni transitorie per le procedure d'annuncio e verifica
secondo la nuova Ordinanza OIBT del 7.11.2001
entrata in vigore il 1° gennaio 2002**

Egregi Signori,

in allegato vi trasmettiamo alcune indicazioni per facilitare il disbrigo delle pratiche annunciate dopo il 1° gennaio 2002, in attesa che vengano emessi i documenti e le direttive necessarie per le procedure d'annuncio e verifica.

Cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri migliori saluti.

SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA

ing. P. Mariotta

ing. A. Morosi

Allegate:
indicazioni transitorie



ESI – COMMISSIONE PRESCRIZIONI AZIENDE ELETTRICHE PAE

Indicazioni transitorie per le procedure d'annuncio e verifica secondo la nuova Ordinanza OIBT del 7.11.2001

Con l'entrata in vigore, l'1.1.2002, della nuova Ordinanza OIBT, il gruppo di lavoro PAE, in seno all'ESI, sta cercando di sintetizzare quella che dovrà diventare la procedura applicativa sia per i nuovi impianti che per quelli esistenti.

Dal punto di vista dell'organizzazione e della preparazione dei formulari, vi sono dei ritardi, indipendenti dal volere delle Aziende di distribuzione. Possiamo tuttavia già orientarvi sui seguenti punti:

1. Dall'1.1.2002, data dell'avviso d'impianto, l'Azienda non esegue più il collaudo per gli impianti con periodicità 20 anni, per cui la responsabilità di consegnare un impianto sicuro (a regola d'arte) al cliente spetta esclusivamente all'installatore. Egli attesta con il rapporto di sicurezza, che ha proceduto al controllo finale ai sensi dell'OIBT.
Come avveniva in precedenza con il protocollo di controllo, ora l'Azienda, attenderà il rapporto di sicurezza per poter mettere in servizio l'impianto (valvole principali e contatori). Il formulario "Annuncio di impianto terminato", ai sensi del punto PAE 2.23 viene mantenuto come prima.
Per impianti con periodicità di controllo sotto i 20 anni l'impianto viene messo in servizio con questo formulario (terminato). Entro 6 mesi dovrà avvenire il controllo ad opera di un organo indipendente oppure dell'azienda di distribuzione (con allestimento di un protocollo di collaudo con le misure ed eventuali difetti da sistemare). Entro la scadenza dei 6 mesi deve pervenire all'Azienda il rapporto di sicurezza firmato sia dall'installatore che dall'organo di controllo.
2. Come prima è importante che nell'avviso d'impianto sia ben specificata la composizione dell'impianto suddivisa per categorie di periodicità (vedi allegati all'OIBT).
Da notare che gli uffici che avevano prima periodicità 20 anni, sono ora considerati 10 anni.
Stiamo procedendo alla revisione dei capitoli PAE (tuttora legittimate dal punto 1.3.1 delle NIBT 2000), adattando la procedura alla nuova OIBT.

3. Fintanto che non saranno emanati i nuovi formulari (i gruppi di lavoro ad hoc stanno lavorando a livello svizzero per questi formulari), valgono quelli utilizzati fin d'ora.
4. L'installatore deve rendere attento il proprietario sui suoi nuovi doveri in base alla OIBT, e dell'obbligo di conservare i documenti tecnici, schemi, documentazione e rapporto di sicurezza.
5. Avendo inoltrato all'Ispettorato le liste delle ditte d'installazione concessionarie, tutte le modifiche di ragione sociale, responsabile tecnico, indirizzi, ecc. vanno ora comunicate ufficialmente all'Ispettorato. Per conoscenza vogliate indicarlo anche all'Azienda di distribuzione.

Per ulteriori informazioni vi segnaliamo i seguenti indirizzi Internet:

- www.sev.ch
- www.elettricita.ch
- www.energie-schweiz.ch
- www.svizzera-energia.ch