

**A tutti gli  
Installatori concessionari**

---

Responsabile **Alessandro Morosi**  
Telefono **091 756 92 44**

Locarno, 26 luglio 2002 sk

**Nuova ordinanza OIBT del 7.11.2001**

**Procedure di controllo - Rapporto di sicurezza**

Egregi Signori,

con riferimento alla nostra lettera del febbraio 2002 e in seguito alla pubblicazione dei formulari USIE 132-I Rapporto di sicurezza e 133-I Protocollo di prova e di misura, le Aziende elettriche ticinesi raccomandano a tutti gli installatori di adeguarsi alla nuova OIBT allestendo i nuovi formulari citati (ottenibili presso l'USIE / tel. 01 444 17 17).

Inoltre per meglio riassumere le nuove procedure che la nuova OIBT ha introdotto vi segnaliamo:

1. L'avviso d'impianto deve essere presentato all'Azienda di distribuzione come finora (PAE art. 2)
2. Le aziende dovranno **ricevere dall'installatore** l'annuncio "impianto terminato (PAE 2.23)" come finora, per eseguire, se necessario, la posa del contatore (prescrizioni particolari delle singole aziende rimangono tuttora valide ).

In tutti i casi, si raccomanda pure di allegare il protocollo di prova e di misura che ad ogni modo deve essere consegnato al proprietario dell'impianto.

3. Le aziende dovranno **ricevere dal proprietario dell'impianto o, come in pratica avviene attualmente, dall'installatore stesso** che fornisce questo servizio al cliente, i seguenti formulari:

3.1 per impianti con periodicità di 20 anni:

al momento dell'annuncio "impianto terminato" un rapporto di sicurezza per ogni circuito conteggiato;

3.2 per impianti con periodicità inferiori ai 20 anni:

entro 6 mesi dalla data dell'annuncio "impianto terminato" il rapporto di sicurezza per ogni circuito conteggiato o parte di esso se necessita periodicità diverse.

4. L'art. 37 prescrive i requisiti del rapporto di sicurezza. Vi rammentiamo che al cpv 2 indica:

Il rapporto di sicurezza è firmato dalla persona che ha eseguito il controllo, dal titolare dell'autorizzazione d'installazione e, se del caso, dal titolare dell'autorizzazione di controllo.

Vi preghiamo di prestare particolare attenzione all'indicazione della periodicità dei controlli. Consultare in merito l'allegato alla OIBT (art. 32 cpv 4 ) ed i fogli Info 2011d dell'ASE.

5. La documentazione tecnica (compresa copia dei suddetti formulari) deve essere consegnata al proprietario dell'impianto rendendolo attento sui suoi doveri (art. 5) che consistono in particolare nell'obbligo di conservare tali documenti e nell'obbligo di presentare al gestore di rete o all'ispettorato, secondo il caso, il rapporto di sicurezza (art. 35 ).

Non spetta più al gestore di rete consegnare al cliente (proprietario) i formulari corretti o in copia, come parzialmente avveniva finora.

6. Vi facciamo notare che per gli impianti con periodicità di 20 anni l'installatore, con il rapporto di sicurezza, certifica l'avvenuto controllo di fine lavori ai sensi dell'art. 24. I gestori di rete effettuano controlli saltuari i cui costi, in caso si riscontrino dei difetti, sono addebitati al proprietario dell'installazione.

Inoltre vi segnaliamo che a livello svizzero vengono organizzate dall'AES e dall'ASCIE giornate informative sulle nuove OIBT, mentre in Ticino sarà organizzata una giornata simile durante l'autunno.

Auspiciando la massima diligenza e collaborazione nell'espletare queste formalità, nell'interesse di un servizio di qualità al Cliente, vi indirizziamo i nostri migliori saluti.

SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA

ing. P. Mariotta

ing. A. Morosi

**Allegati:**

formulario USIE 132-I e 133-I

direttive SES

formulario 2 - avviso d'installazione terminata